

ELEKTRİK TESİSATI KONTROL TUTANAĞI

YİBF No :
 İlgili İdare :
 Yapı Ruhsat Tarihi ve No' su :
 Yapının Adresi :
 Pafta / Ada / Parsel No :
 Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi :
 Yapı Sahibi :
 Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı :
 Yapı Müteahhidinin Adı :
 İnşaat Seviyesi : 80

Yukarıda belirtilen yapının;

1. İç tesisat şebekesi için beton içine atılan, duvarlara işlenen PVC borularının projeye uygunluğu kontrol edilmiştir. Priz linye, sortiler ışık sortileri Φ14' lük, kolon hatları Φ18' lik bazen de Φ26' lık PVC borular kullanılmıştır.
2. Ana ve tali panoların kasaları tetkik edilmiş olup, uygunluğu saptanmıştır.
3. Buat, anahtar ve rozans yerlerinin projeye uygunluğu tahkik edilmiştir.
4. PVC borular içinden klavuz teli geçirilmesi sağlanmıştır.
5. Buat ve anahtar kasalarının sıvacı tarafından kapatılmaması için uyarılmış ve kasa boşlukları kâğıtlarla doldurtulmuştur.
6. Priz ve anahtar kasalarının yerden yüksekliği P:0,40 A:1,10mt olacak şekilde kontrol edilmiştir.
7. Şantiye elektrik panosunda tehlike ve ikaz levhalarının olduğu, kullanılan prizlerin etanj olduğu tespit edilmiştir.
8. Telefon, zil, anten gibi zayıf akım tesisatının kasa ve borularının uygunluğu kontrol edilmiştir.

İş bu tutanak ... / ... / 20... tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşu'nca ilgili idareye verilmek üzere, iki (2) nüsha düzenlenmiştir.

**Proje ve Uygulama
Denetçisi Elektrik
Mühendisi**

**Yapı Müteahhidi veya
Adına Şantiye Şefi**