

ELEKTRİK TESİSATI KONTROL TUTANAĞI

YİBF No :
 İlgili İdare :
 Yapı Ruhsat Tarihi ve No' su :
 Yapının Adresi :
 Pafta / Ada / Parsel No :
 Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi :
 Yapı Sahibi :
 Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı :
 Yapı Müteahhidinin Adı :
 İnşaat Seviyesi : 95

Yukarıda belirtilen yapının;

1. Kablolar renk kodlarına uygun olarak döşenmiştir.
2. Topraklama hatları çekilmiştir.
3. Buattan buata geçişler klemens ile eklenmiştir.
4. Tali panoda topraklama barası vardır, tek hat şemasına uygun sigortaları bulunmaktadır.
5. Tali pano branşman hattı kablo kesiti ve topraklaması uygundur.
6. Ana pano topraklama barası vardır, ana şalter ve sigortaların tek hat şemasına uygundur.
7. Ana branşman hattından ana panoya gelen kablo kesiti uygundur.

İş bu tutanak ... / ... / 20... tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşu'nca ilgili idareye verilmek üzere, iki (2) nüsha düzenlenmiştir.

**Proje ve Uygulama
Denetçisi Elektrik
Mühendisi**

**Yapı Müteahhidi veya
Adına Şantiye Şefi**